

## ■ รัยะร่นของผนังอาคารด้านที่มีช่องเปิด 1

อาคารด้านซิดที่ดินเอกชน ช่องเปิด, ประตู, หน้าต่าง, ช่องระบายอากาศ หรือ ริมระเบียงสำหรับชั้น 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร สำหรับชั้น 3 ขึ้นไป หรือสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

